

PROJE ADI
VE KREDİ
NO:

Sürdürülebilir Şehirler Projesi II Ek
Finansman / P170612
BAYINDIR (İZMİR) GÜNEŞ
ENERJİSİ SANTRALİ (GES)
PROJESİ
TASARIMI, TEDARİKİ VE
KURULUMU / BAYINDIR-W1

Teklif Öncesi Toplantı Tarihi: 11.08.2025
Teklif Açılış Tarihi: 8.09.2025
TST 7.1 Son Soru Sorma Tarihi: 25.08.2025

SÖZLEŞME
ADI VE RFB
REFERANS
NO:

SORU VE AÇIKLAMA TALEPLERİNE YANITLAR NO:1

#	Firma/Ortak Girşim	Tarih	Soru	Yanıt	Zeyilname gerekli mi:
1	C*****	30.07.2025	İş deneyim belgesi isteniyor mu? İsteniyorsa hangi grup iş deneyim belgesidir?	İlgili madde Kısım III - Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri 4.1 genel deneyim ve 4.2(a) özel deneyim, 4.2 (b) ve 4.2 (c) maddelerinde açık bir şekilde bildirilmiştir.	HAYIR
2	C*****	30.07.2025	İş deneyim belgesi teklif tutarının % kaç olacağı ve kaç yıllık bir belge olmalıdır?	İlgili madde Kısım III - Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri 4.1 genel deneyim, 4.2(a) özel deneyim, 4.2 (b) ve 4.2 (c) maddelerinde açık bir şekilde bildirilmiştir.	HAYIR
3	C*****	30.07.2025	İş hacmini gösterir ciro tutarı teklifin % kaç olmalıdır?	İlgili madde Kısım III - Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri 3.1 mali nitelikler, 3.2 ortalama yıllık cirosu ve 3.3 mali kaynaklar maddelerinde açık bir şekilde bildirilmiştir.	HAYIR
4	G*****	12.08.2025	Bağlantı hattının projesinin olmadığı, direk koordinatlarının gerekli kablo güzergah harita çalışmasının eksik olduğu (bağlantı hattı onaylı projesinin tarafımıza iletilmesi)	Bağlantı projesi paylaşılabılır ancak geçen süreçte şebekede yaşanan değişiklikler nedeniyle ihtiyaç duyulan ENH, tek hat şeması projeleri yeniden onaylatıldığında, ilgili dağıtım şirketi önceki bağlantı anlaşmasından farklı talepler de bulunabilir. Dolayısıyla mevcut şartlara göre revize edilmiş ve dağıtım şirketleriyle gerekli müzakere neticesine göre onaylanacak proje esas alınmalıdır. Bağlantı sağlayacak direk koordinatları sunulan projede bellidir.	HAYIR
5	G*****	12.08.2025	İlk onaylanan bağlantı anlaşması dosyasını iletebilir misiniz?	Bağlantı anlaşması paylaşılabılır ancak geçen süreçte şebekede yaşanan değişiklikler nedeniyle ihtiyaç duyulan ENH, tek hat şeması projeleri yeniden onaylatıldığında, ilgili dağıtım şirketi önceki bağlantı anlaşmasından farklı talepler de bulunabilir. Dolayısıyla mevcut şartlara göre revize edilmiş ve dağıtım şirketleriyle gerekli müzakere neticesine göre onaylanacak proje esas alınmalıdır.	HAYIR
6	G*****	12.08.2025	Trafo köşkü 6,4 lük beton köşk gösterilmiş, şartnameye göre 1600kva üzeri trafolarla ya prefabrik kullanılmasını ya da açık şalta dönüşmesini sağlama bilir mi? (trafonuz 2000kva)	Şebeke Bağlantılı Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu Teknik Şartnamesi B- Özel Teknik Şartname 1. Tasarımın Güncellemesi maddelerinde de belirtildiği üzere Bu iş, Dünya Bankası Tasarla, Tedarik ve Kurulum (DSI) sözleşmesi kapsamında olup, tesise ait tüm tasarımlar Yüklenici firma tarafından gözden geçirilerek yeniden yapılacak ve Müşavir firmanın onayına sunulacaktır. Onaydan sonraki projeler esas alınacaktır. Projeler eski olabilir. Yeni üretim panel ve teknolojilere uygunluk sağlanmalıdır. Tasarım güncellenirken Teknik Şartnamede ifade edilen tüm gereklilikler esas alınmak zorundadır.	HAYIR
7	G*****	12.08.2025	Arazi gesler de gerilim 15,8/0,4kv a göre tasarlanmış, bunun yerine 15,8/0,8 kv a göre tasarlanabilir mi?	Şebeke Bağlantılı Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu Teknik Şartnamesi B- Özel Teknik Şartname 1. Tasarımın Güncellemesi maddelerinde de belirtildiği üzere Bu iş, Dünya Bankası Tasarla, Tedarik ve Kurulum (DSI) sözleşmesi kapsamında olup, tesise ait tüm tasarımlar Yüklenici firma tarafından gözden geçirilerek yeniden yapılacak ve Müşavir firmanın onayına sunulacaktır. Onaydan sonraki projeler esas alınacaktır. Projeler eski olabilir. Yeni üretim panel ve teknolojilere uygunluk sağlanmalıdır. Tasarım güncellenirken Teknik Şartnamede ifade edilen tüm gereklilikler esas alınmak zorundadır.	HAYIR

Şevket MATLI
Fen İşleri Müdürü V.

8	G*****	12.08.2025	İnverterler nötrsüz çalışmaktadır.AG Kablo ve ges panoyu nötrsüz sisteme dönüştürmesini sağlayabilir mi ?	Şebeke Bağlantılı Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu Teknik Şartnamesi B- Özel Teknik Şartname 1. Tasarımın Güncellemesi maddelerinde de belirtildiği üzere Bu iş,Dünya Bankası Tasarla, Tedarik ve Kurulum (DSİ) sözleşmesi kapsamında olup, tesise ait tüm tasarımlar Yüklenici firma tarafından gözden geçirilerek yeniden yapılacak ve Müşavir firmanın onayına sunulacaktır. Onaydan sonraki projeler esas alınacaktır. Projeler eski olabilir. Yeni üretim panel ve teknolojilere uygunluk sağlanmalıdır. Tasarım güncellenirken Teknik Şartnamede ifade edilen tüm gereklilikler esas alınmak zorundadır.	HAYIR
9	G*****	12.08.2025	Ges Panoda kompanzasyon gösterilmemiş ama şartname de kompanzasyon isteniliyor.	Teknik Şartnamede istenildiği şekilde kompanzasyon yapılacaktır.Bu iş,Dünya Bankası Tasarla, Tedarik ve Kurulum (DSİ) sözleşmesi kapsamında olup, tesise ait tüm tasarımlar Yüklenici firma tarafından gözden geçirilerek yeniden yapılacak ve Müşavir firmanın onayına sunulacaktır. Onaydan sonraki projeler esas alınacaktır. Projeler eski olabilir. Yeni üretim panel ve teknolojilere uygunluk sağlanmalıdır.	HAYIR
10	G*****	12.08.2025	Panel ve inverter teknik özellikleri dışında marka tercihiniz nedir ?	Dünya Bankası ihalelerinde belirli bir marka/marka grubuna yönelik yönlendirme yapılmamaktadır. Teknik Şartnamede sunulan standartları ve gereklilikleri sağlayan markalar kullanılabilir.	HAYIR
11	G*****	12.08.2025	Sistemin bağlanacağı gerilim 15,8 kv bunu gdz ile görüşüp 34,5kv'ya dönüştürebilir mi ?	Gediz Dağıtım A.Ş. ile yapılan görüşmede şuan itibari ile yatırım programlarında olmadığı bildirilmiştir.	HAYIR
12	G*****	12.08.2025	Bu ve buna benzer yapılacak olan revizeler maliyet açısından ciddi fayda sağlanacaktır. Teklifi yeni sisteme göre hazırlamak adına projeyi revize etme şansımız olacak mı ?	Bu iş,Dünya Bankası Tasarla, Tedarik ve Kurulum (DSİ) sözleşmesi kapsamında olup, tesise ait tüm tasarımlar Yüklenici firma tarafından gözden geçirilerek yeniden yapılacak ve Müşavir firmanın onayına sunulacaktır. Onaydan sonraki projeler esas alınacaktır. Projeler eski olabilir. Yeni üretim panel ve teknolojilere uygunluk sağlanmalıdır. Tasarım güncellenirken Teknik Şartnamede ifade edilen tüm gereklilikler esas alınmak zorundadır.	HAYIR
13	E*****	18.08.2025	Şartnamede paneller ile ilgili bölümde yazan "Güneş panellerinin uygulama standardı "A Sınıfı" Tier 1 olmalıdır. Bu standart ürün kataloğunda açıkça belirtilmelidir. " maddesi geçerli olacak mıdır? Tier 1 listesinde olmayan fakat A sınıfı olan bir panel kullanılabilir mi?	Panellerin A sınıfı olması esastır tier1 panel şartı opsiyonel olarak yer almaktadır.Teknik acidan A sınıfı ve tse li tedaş onaylı olması yeterli sayılacaktır.	HAYIR
14	S*****	19.08.2025	En az 5 yıllık deneyim sahibi olma şartı aranıyor mu?	İlgili madde Kısım III - Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri 4.1 genel deneyim' Ana yüklenici, ortak girişim üyesi, alt yüklenici veya yönetim yüklenicisi rolünde her türlü inşaat sözleşmesi kapsamında son teklif verme tarihinden önce 5 (beş) yıldan fazla deneyim.' denildiğinden ve istekliler FORM EXP-4.1 doldurarak kanıtlayacaklarından 5 yıllık deneyim sahibi olma şartı aranmaktadır.	HAYIR
15	S*****	19.08.2025	Şirketimiz 2021 yılında kurulmuştur, öncesi için mühendis diplomasının iş deneyim geçerliliği yeterli midir?	Diplomalar iş deneyim olarak kullanılmaz,iş deneyim maddeleri ile ilgili maddeler Kısım III - Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri 4.1 genel deneyim ve 4.2(a) özel deneyim, 4.2 (b) ve 4.2 (c) maddelerinde açık bir şekilde bildirilmiştir.	HAYIR
16	S*****	19.08.2025	Şartname ekindeki iş deneyim belgelerinin tarafımızca doldurulması yeterli mi, herhangi bir resmi kurum onayı gerekiyor mu?	Şartname ekindeki iş deneyim formları istekliler tarafından dolduracak ve imzalanacak, ayrıca Kısım-I Teklif Sahibine Talimatlar (TST) 11. Maddesi j bendine istinaden ve Kısım-II Teklif Bilgileri C.Tekliflerin Hazırlanması başlığı altında TST 11.1(j) maddesine atıfta bulunarak 'Teklif Sahibi, Teklifi ile birlikte aşağıda belirtilen ilave dokümanları sunacaktır.' denilmiş ve iii maddesinde 'Kurum veya Kuruluştan alınan İş Deneyim belgeleri' denildiğinden istekliler teklif zarflarına Kurum ve Kuruluşlardan aldıkları iş deneyim belgelerini sunacaklardır. Kurum ve kuruluşlardan alınan resmi iş deneyim belgesi sunulmaması halinde Teklif dosyasında yer alan işlere ilişkin Sözleşme/Faturalar/Hakedişler/Kabul Tutanakları sunulması gerekmektedir.	HAYIR